

# ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE



Al. Zjednoczenia 110  
65-120 Zielona Góra  
☎ 068 322 91 00, fax 068 322 91 84  
Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona Góra

NIP:929 011 25 21  
REGON:000160821

nr r-ku 69 1090 2532 0000 0006 3614 6102

Zielona Góra 09.03.2011 r.

uczestnicy postępowania

Nasz znak DZ – ws/341/14 /11

**Dot.:** zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. „dostawa papy”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze informuje, iż otrzymał od Wykonawcy biorącego udział w ww. postępowaniu pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytanie o poniższej treści:

„Z wiedzy uzyskanej od producentów z którymi mamy podpisane umowy handlowe wynika poniższy fakt .

Niestety parametry wskazują na konkretnego dostawcę np. pkt 12 długość rolki - 6 mb , nawet produkty importowane mają długość 5 mb.

W związku z tym mam pytanie czy istnieje możliwość złożenia oferty na papę o długości 5 mb”.

## Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje iż dokonuje zmiany zapisów siwz w niniejszym postępowaniu w opisie przedmiotu zamówienia, tj.

- A) Dostawa papy asfaltowej zgrzewalnej wierzchniego krycia , modyfikowanej SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej do jedno lub wielowarstwowych wodoochronnych pokryć dachowych.
- 6) *Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze – 80 do 100 stopni C*
- 7) *Giętkość w niskiej temperaturze – 15 do - 20 Stopni C*
- 8) *Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż – 850 do 900 N/50 mm*
- 9) *Maksymalna siła rozciągająca kierunek w poprzek – 700 do 800 N/50 mm*
- 12) *Długość rolki 5 do 6 metrów*
- 13) *Szerokość rolki 1 metr*
- 14) *Szerokość zakładki 5 do 8 cm*
- 15) *Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą 5 mm do 5,2 mm ± 0,2 mm*

D ) *Dostawa papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej , modyfikowanej SBS , na osnowie z włókniny poliestrowej do wielowarstwowych wodoochronnych pokryć dachowych.*

- 6) *Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - 80 do 100 stopni C*

# ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE



Al. Zjednoczenia 110  
65-120 Zielona Góra  
☎ 068 322 91 00, fax 068 322 91 84  
Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona Góra

NIP:929 011 25 21  
REGON:000160821

nr r-ku 69 1090 2532 0000 0006 3614 6102

---

- 7) Giętkość w niskiej temperaturze -20 stopni C
- 8) Maksymalna siła rozciągająca – kierunek wzdłuż 800 do 900 N/50 mm
- 9) Maksymalna siła rozciągająca – kierunek w poprzek 600 do 650 N/50 mm
- 10) Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – kierunek wzdłuż 45 do 50 %
- 11) Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – kierunek w poprzek 50 do 55 %
- 15) Grubość arkusza w warstwie z posypką drobnoziarnistą 4 mm do 4,7 ± 0,2 mm

Zamawiający informuje iż dokonuje zmiany zapisów siwz na podst. art. 38 ust.4 ustawy Pzp.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert, tj. oferty należy składać do 18.03.2011 r. do godz. 08:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.03.2011 r. o godz. 09:00

**Niniejsza zmiana stanowi integralną część specyfikacji**