

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE



Al. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra
☎ 068 322 91 00, fax 068 322 91 84
Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona Góra

NIP:929 011 25 21
REGON:000160821

nr r-ku 69 1090 2532 0000 0006 3614 6102

Zielona Góra 22.07.2013 r.

Uczestnicy postępowania

Nasz znak DZ – ws/341/ 30 /13

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Centrum Przyrodnicze przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze (dawny budynek LUMEL-u)**”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, informuje iż odpowiada na pytania, które wpłynęły w ww. postępowaniu, o poniższej treści:

1. **Czy zaprojektowanie i wykonanie przyłącza ciepłego jest w zakresie wykonawcy? Jeśli jest w zakresie wykonawcy proszę o załączenie warunków przyłączenia do sieci wskazujących miejsce możliwego włączenia?**

Odp. nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza ciepłego jest w zakresie dystrybutora ciepła, tj. Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., lecz w zakresie wykonawcy projektu jest wystąpienie w imieniu inwestora z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w oparciu o dane z dokumentacji instalacji c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji opracowanej przez Wykonawcę na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

2. **Czy zaprojektowanie i wykonanie węzła ciepłego jest w zakresie przetargu? Jeśli tak to proszę o udostępnienie wytycznych EC do projektowania węzłów.**

Odp. nr 2: Nie. Zaprojektowanie i wykonanie węzła ciepłego jest w zakresie dystrybutora ciepła, tj. Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., lecz w zakresie wykonawcy projektu jest wystąpienie w imieniu inwestora z wnioskiem j.w.

3. **Proszę o informację, z kim na Uniwersytecie Zielonogórskim uzgadniać projekt wentylacji, klimatyzacji i c.o. Proszę o podanie imienia, nazwiska i nr telefonu.**

Odp. nr 3: Osoba odpowiedzialna na Uniwersytecie Zielonogórskim do spraw uzgodnień projektu zostanie podana po wyborze najkorzystniejszej oferty przyszłemu wykonawcy.

4. **Czy ze względu na to, że w obiekcie odbywać się będzie prowadzona przez Uniwersytet Zielonogórski we współpracy z Elektrociepłownią ZIELONA Góra realizacja projektu badawczego „Produkcja chłodu z ciepła sieciowego” wytwarzany chłód będzie wykorzystywany w tym obiekcie? Jeśli tak to, w jaki sposób?**

Odp. nr 4: Tak, jako alternatywne źródło wody lodowej do celów klimatyzacji. Szczegóły rozwiązań wymagają uzgodnienia z pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Niniejsze zapisy należy zastosować składając ofertę stanowią one integralną część specyfikacji, w oparciu o nie należy przygotować ofertę.



Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość/
Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft