







# PRZEKRÓJ A – A

LEGENDA:	
500MJ/m <sup>2</sup>	-GĘSTOŚĆ OBŁĄŻENIA OGNIOWEGO
	-GAŚNICA PROSZKOWA
PM	-POMIESZCZENIA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE
ZLIII	-KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
	-GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	-DROGA EWAKUACYJNA
	-OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
	-ODDZIALENIE BUDOWLANE PRZECIWPÓŻAROWE
	-HYDRANT PRZECIWPÓŻAROWY TYP 25 (30 m odnłek węża)
REI30(240)	-ODPORNOŚĆ OGNIOWA WYMAGANA(PRZECZYWISTA)
"N"	-ODPORNOŚĆ OGNIOWA BEZKLASOWA

- to cały budynek Centrum Przyrodniczego o powierzchni ogółem- ok. 4.940,0m <sup>2</sup> , podstrefa pożarowa nr 1a - to pomieszczenie wentylatorni o powierzchni 11,3m <sup>2</sup> ,			
OBIEKT :	<p><i>Przebudowa byłego zakładu „LUMEL” na "CENTRUM PRZYRODNICZE" w Zielonej Górze przy ul. Dąbrowskiego dz.nr.129/13</i></p>		
TEMAT:	<p><b>EKSPERTYZA TECHNICZNA</b></p> <p>w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 : (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)</p>		
OPRACOWALI :	<table><tr><td>mgr inż. BOGUSŁAW PABIEROWSKI Rzecoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 277/93 W-W/A</td><td>mgr inż. BOGUSŁAW PABIEROWSKI Rzecoznawca Budowlany nr upr. wyk. 146/89/ZG Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 10/06/R/C</td></tr></table>	mgr inż. BOGUSŁAW PABIEROWSKI Rzecoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 277/93 W-W/A	mgr inż. BOGUSŁAW PABIEROWSKI Rzecoznawca Budowlany nr upr. wyk. 146/89/ZG Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 10/06/R/C
mgr inż. BOGUSŁAW PABIEROWSKI Rzecoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 277/93 W-W/A	mgr inż. BOGUSŁAW PABIEROWSKI Rzecoznawca Budowlany nr upr. wyk. 146/89/ZG Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 10/06/R/C		
Nazwa rysunku:	Podpis:		
PRZEKRÓJ			
Data :	Skala		
04.2013 r.	rys. 1:100		
	Rys. nr		
	5		