

**POSTANOWIENIE NR 47/2013****LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP.  
z dnia 28 maja 2013 r.**

Na podstawie art.123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zmianami) oraz §2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze w sprawie rozwiązań mających na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono to w przepisach przeciwpożarowych stosownie do wskazań zawartych w Ekspertyzie Technicznej (ET) rzeczoznawcy d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanych Pana Bogusława Pabierowskiego, dla budynku „Centrum Przyrodniczego” zlokalizowanego w Zielonej Górze przy ulicy Dąbrowskiego na działce o nr ewid. 129/13, postanawia się co następuje :

**§1. Wyrazić zgodę na spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej w sposób inny niż wskazany w przepisach szczególnych w stosunku do następujących niezgodności:**

1. Braku wymaganej klasy odporności ogniowej głównej konstrukcji nośnej (istniejące i projektowane słupy i podciąg). Elementy te zabezpieczone będą do klasy R60.
2. Braku wymaganej klasy odporności ogniowej obudowy klatki schodowej **K3**. Klatka obudowana będzie ścianami ze szkła i zamknięta drzwiami w wykonaniu bezklasowym, zaś jej konstrukcja nośna będzie zabezpieczona do klasy R30.
3. Braku zachowania parametrów użytkowych schodów klatki schodowej **K1**, a w szczególności:
  - ⇒ szerokości biegu wynoszącego 1.37m,
  - ⇒ wysokości stopni schodów posiadających wymiar 0.19m.
4. Braku zachowania parametrów użytkowych schodów klatki schodowej **K2**, a w szczególności:
  - ⇒ szerokości biegu wynoszącego 1.15m,
  - ⇒ szerokości spoczników sprawdzić 1.16÷1.38m,
  - ⇒ wysokości stopni schodów posiadających wymiar 0.194m.

**§2. Warunkiem wyrażenia zgody jest zastosowanie rozwiązań zastępczych, polegających w szczególności na:**

1. Wyposażeniu obiektu w system sygnalizacji pożaru (pełna ochrona) z monitoringiem do Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze.
2. Wyposażeniu dróg ewakuacyjnych (klatki i korytarze) oraz pomieszczeń wystawowych w oświetlenie ewakuacyjne.
3. Zwiększeniu w stosunku do normatywu o 50% ilości podręcznego sprzętu gaśniczego.
4. Opracowaniu, w ramach instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, szczegółowych procedur postępowania na wypadek powstania pożaru.

**§3. Pozostałe rozwiązania zastosowane w obiekcie muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczególnych i Polskich Normach.**

**§4. Projekty techniczne systemów i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, jakie zastaną zastosowane w budynku, należy uzgodnić z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych.**

Powyższe rozstrzygnięcie uwzględnia w całości żądania strony, zaś szczegółowa analiza przedłożonych materiałów w sprawie wykazała, że zastosowanie rozwiązań wskazanych w §2 postanowienia, zapewni nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Mając powyższe na względzie, działając w zgodzie z art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. z 2000r., Dz. U. nr 98 poz. 1071 ze zmianami) odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, za pośrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia doręczenia.



*[Handwritten signature]*  
Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego  
si. dróg. mgr inż. Waldemar Micholowski

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
Aleja Zjednoczenia 110  
65-120 Zielona Góra
2. a/a Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP
3. Komendant Miejski PSP w Zielonej Górze.