

## LUBUSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

65-231 Zielona Góra  
Siemiradzkiego 19  
tel: 68 454-85-50

fax: 68 454-84-59  
e-mail: wios@zgora.wios.gov.pl  
www.zgora.pios.gov.pl

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-ZGORA 315/2023

Sygnatura protokołu	W1.7023.485.2023.PR	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 824)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110c, 65-120 Zielona Góra, Gmina M. Zielona Góra (miejska), Powiat m. Zielona Góra	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	<p>Instalacje:</p> <p>1. Inna</p> <p>2. (065) par.2 ust.1 pkt.47) Składowiska odpadów, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t</p> <p>3. (177) par.2 ust.1 pkt.20) Instalacje wykazane z odzyskiem lub nieszkodliwianiem odpadów, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów</p>	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Zjednoczenia 110c, 65-120 Zielona Góra, Gmina M. Zielona Góra (miejska), Powiat m. Zielona Góra	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Marek Stucc, Prekurent	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	369088434	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja	KRS nr 0000710867	
Telefon/ fax	68 3214193	68 3229180
Adres strony internetowej:	www.zgk.net.pl	
email	sekretariat@zgk.net.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Marek Stucc	Stanowisko Prekurent

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony i należy użyć go w całości.

Strona 1 z 4

Protokół kontroli nr W1023-ZGORA 315/2023

Udzielający informacji (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Miroslaw Wesolowski	Stanowisko Z-ca Kierownika DZO
---	--	-----------------------------------

<b>Podmiot kontrolowany</b>	
Nazwa	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres do korespondencji	ul. Zjednoczenia 119 C, 65-121 Zielona Góra, Gmina M. Zielona Góra (miejska), Powiat m. Zielona Góra
Regon	249089131
Rejestracja	KRS: 0000710867
Telefon/ fax.	68 322 91 00

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	12.05.2023
Data zakończenia kontroli	14.05.2023
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	05-06-2022
Okres objęty kontrolą	2023 bieżący
Cel kontroli	3. Kontrola przestrzegania przepisów przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami palnymi w miejscach stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>			
Inspektor/inspektor 1/2 upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Przemysław Radozyc	Starszy specjalista	04006
	Marcin Drabkowski	Starszy specjalista	04007
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

## 1. Ustalenia kontroli

Dnia 12 maja 2023 r. podjęto kontrolę na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przedmiotem kontroli jest ocena stanu instalacji do składowania odpadów po zdarzeniu pożarowym, które miało miejsce 3 maja bieżącego roku. W trakcie kontroli ustalono, że na składowisku odpadów "Racula" stwierdzono w dniu 03.05.2023 roku około godziny 14:48 pożar skarpki składowiska. Zgodnie z zeznaniami przedstawiciela kontrolowanej jednostki na miejsce pożaru zadysponowano pracowników obsługujących sprzęt ciężki tj. 2 ładowarki i kompaktor oraz wezwano Państwową Straż Pożarną.

W wyniku przeprowadzonej wspólnie przez pracowników składowiska oraz pięć jednostek straży pożarnej akcji gaśniczej około godziny 15:15 pożar został ugaszony. Sprzęt ciężki (ładowarki) pracowały nad zabezpieczeniem miejsca wystąpienia pożaru do godziny 19:30. Jak podaje przedstawiciel kontrolowanej

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 2 z 4

protokół kontroli nr WIOS-ZGORA 315/2023

Jednostki wstępne ustalenia śladów na miejscu pożaru mówią, że przyczyną pożaru było samozapłon.

Ogledziny miejsca gdzie miał miejsce pożar pozwoliły stwierdzić, że:

- skarpa zajęta przez ogień została uprzągnięta i właściwie uformowana,
- nie występują rozlewiska wód gasniczych. Wody te zostały zebrane przez system drenażu i odprowadzone do zbiornika na odcieki.
- w chwili kontroli nie występowały oznaki dalszego tlenia odpadów.

Operator składowiska został poinformowany o konieczności stosowania metod ograniczania możliwości występowania zdarzeń pożarowych i ścisłego przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym zapisów opartu przeciwpożarowego opracowanego dla przedmiotowego obiektu.

## 2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

## 4. Inne zagadnienia

## 5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do kontroli
- 2 protokół FSP

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Wszystkie strony protokołu w dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Markowi Stace

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki Inspekcji, przez którą został sporządzony i ma być używany w całości.*

strona 3 z 4

protokół kontroli nr WIOS-ZGORA-3/5/2023

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221)  
dokonano wpisu w księgce kontroli pod pozycją: -.


Miejsce i data podpisania protokołu: Zielona Góra 14-06-2025

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

PROKURANT  
  
Marek Słuce

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMERCyjNEJ Sp. z o.o.  
65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 11Dc  
tel. 68 322 91 00, fax 68 322 91 11  
Regon 369088434, NIP 9291935785  
KOD 140015702

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora



Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany lub rozpowszechniany ani używany w inny sposób, chyba że zostanie  
specjalnie zezwolone przez właściwy organ.

Strona 4 z 7

protokół kontroli nr W-18-ZYG/RA 115/2025