

KWOSN 1 2021



KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Zielonej Górze  
65-074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5

Zielona Góra, dn. 24 września 2021 r.

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2020 poz. 1123) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

**21 września – 24 września 2021 r.**

przez

- 1) kpt. mgr inż. Mariusza Łyjaka – Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Zielonej Górze, legitymacja służbowa nr 12/2020,

legitymującego się upoważnieniem numer **PZ.014.157.2021.MŁ** z dnia **07 września 2021 r.**, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze :

**na terenie składowiska odpadów w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 73 (budynek hali odpadów niebezpiecznych – odpady zakaźne),**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dział Zagospodarowania Odpadami ul. Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra	Pan Marek Stuce – prokurent ZGK

### Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Dorota Babicz – inspektor ds. technologii ZGK	

### Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- 3) oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
- 4) ~~ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 260 oraz art. 269a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,~~
- 5) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

- 6) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
- 7) wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;
- 8) zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład;
- 9) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
- 10) oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów

#### **Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:**

Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem Z-Cy Dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej spełniania wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze nr 27/2021 z dn. 05 sierpnia 2021 r.

#### **Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:**

- 1) budynek hali odpadów niebezpiecznych – odpady zakaźne,

#### **PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

##### **1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej**

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 110.

##### **2. Charakterystyka pożarowa obiektu**

Charakterystyka pożarowa budynku hali odpadów niebezpiecznych (lub wielkogabarytowych), została przedstawiona w protokole z ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 14 września 2014 r. oraz w protokole z dnia 08 czerwca 2020 r., oraz zaś charakterystyka pożarowa odpadów zakaźnych palnych zbieranych i magazynowanych w budynku hali odpadów niebezpiecznych została przedstawiona w operacie przeciwpożarowym z maja 2020 r. oraz w operacie przeciwpożarowym z lipca 2021 r.

##### **3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej**

**Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego** – budynek hali odpadów niebezpiecznych – aktualizacja z czerwca 2020 r. – bez uwag,  
**–Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych** – rozmieszczone przy wyjściach i drogach ewakuacyjnych poszczególnych obiektach– bez uwag.  
**Szkolenie z zakresu ochrony p.poż.** – zgodnie z załącznikiem do protokołu ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 22 listopada 2019 r., pracownicy składowiska odpadów (w sumie 101 pracowników) zostali zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi przez Panią Beatę Zawadzką, która posiada kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej. Zaświadczenia o odbytych szkoleniu znajdują się w aktach osobowych pracowników.  
**Praktyczny sprawdzian organizacji oraz warunków ewakuacji** – budynek administracyjno – biurowy < 50 osób ,praktyczny sprawdzian ewakuacji z budynku biurowego nie jest wymagany– bez uwag.

#### **4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

- 1) W dniach 18 – 19 maja 2020 r. przeprowadzono czynności kontrolne – rozpoznawcze, celem sprawdzenia zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz z operatem przeciwpożarowym, a także z postanowieniem KM PSP nr 21/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. – protokół – bez uwag.
- 2) W dniach 17-20 lipca 2020 r. przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze, celem sprawdzenia zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz z operatem przeciwpożarowym z maja 2020 r. dot. magazynowania opadów medycznych w budynku magazynu materiałów niebezpiecznych (magazyn zakaźnych opadów medycznych) w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 73 , a także z postanowieniem nr 56/2020 KM PSP w Zielonej Górze z dnia 22 czerwca 2020 r. W wyniku kontroli (których wyniki zawarto w protokole z ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 20 lipca 2020 r.) wydano pozytywne postanowienie nr 66/2020 KM PSP Zielona Góra z dnia 24 lipca 2020 r.

#### **5. Czynności zabronione**

Nie stwierdzono.

#### **6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

Nie stwierdzono.

#### **7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono

#### **8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

**Przeciwpożarowy wyłącznik prądu** – przycisk sterujący aparatem wykonawczym został zlokalizowany i umieszczony w widocznym miejscu na elewacji budynku hali odpadów niebezpiecznych (lub wielkogabarytowych). Miejsce usytuowania przycisku sterującego aparatem wykonawczym zostało oznakowane znakiem zgodnym z PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe – bez uwag – bez zmian w stosunku do protokołu z dnia 20 lipca 2020 r.

**Hydranty wewnętrzne** – budynek hali magazynu substancji niebezpiecznych został wyposażony w hydrant wewnętrzny H-52 z węzłem płasko składanym. Hydrant pokrywa zasięgiem całą strefę pożarową. Miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych oznakowano znakami zgodnymi z obowiązującą normą PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa – bez zmian w stosunku do protokołu z dnia 20 lipca 2020 r.

#### **9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

**Przeciwpożarowy wyłącznik prądu** – przedłożono protokół z badań okresowych i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 23 września 2021 r. – bez uwag.

**Hydranty wewnętrzne** – przedłożono protokół z pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych z dnia 26 lipca 2021 r. – bez uwag.

#### **10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

**Gaśnice podręczne** – budynek hali odpadów niebezpiecznych został wyposażony w gaśnice proszkowe. Oznakowanie miejsc usytuowania zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. Czynności konserwacji gaśnic przeprowadzono w lipcu 2021 r. – bez uwag.

W hali odpadów niebezpiecznych zlokalizowano punkt gaśniczy w skład którego wchodzi:

- dwa agregaty proszkowe ABC 25 kg każdy,
- dwa koce gaśnicze,
- 2 gaśnice GP ABC 6 kg – bez uwag.

#### **11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**

Nie stwierdzono.

## 12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Jak w protokole z dnia 20 lipca 2020 r.

## 13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Jak w protokole z dnia 20 lipca 2020 r. Protokoły są nadal aktualne.

**Instalacja elektryczna** – przedłożono aktualne protokoły z badań okresowych z badań rezystancji izolacji oraz ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej :

- Budynek hali odpadów niebezpiecznych – protokół z dnia 25 czerwca 2019 r. bez uwag,

**Instalacja odgromowa** – przedłożono aktualne protokoły z badań okresowych rezystancji uziomów instalacji odgromowej w następujących budynkach:

- Budynek hali odpadów niebezpiecznych – protokół z dnia 20 lipca 2020 r. – bez uwag,
- Budynek olejarni – protokół z dnia 20 lipca 2020 r. – bez uwag,
- Budynek hali sortowni odpadów użytkowych – protokół z dnia 20 lipca 2020 r. – bez uwag.

## 14. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z protokołem z ustaleń kontrolno – rozpoznawczych z dnia 08 czerwca 2020 r., do budynków znajdujących się na terenie składowiska odpadów w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 73 zapewniono wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru poprzez hydranty zewnętrzne (w ilości 11 hydrantów) zlokalizowane na terenie składowiska odpadów.

Przedłożono protokół z badań wydajności wodnej i ciśnienia hydrantów zewnętrznych z dnia 26 lipca 2021 r. r.. – z uwagami wymienionymi w protokole. Przedłożono oświadczenie z dnia 27 września 2021 r. Pana Marka Stuce o usunięciu nieprawidłowości wskazanych w przedmiotowym protokole – bez uwag.

## 15. Drogi pożarowe

Zgodnie z protokołem z ustaleń kontrolno – rozpoznawczych z dnia 08 czerwca 2020 r. droga pożarowa nie jest obligatoryjnie wymagana dla stref pożarowych znajdujących się na terenie składowiska odpadów. Jednakże istniejący układ dróg wewnętrznych na terenie składowiska umożliwia przelotowy przejazd wokół wszystkich budynków produkcyjno – magazynowych. W przypadku budynku hali odpadów niebezpiecznych, do budynku prowadzi droga wewnętrzna, natomiast budynek hali odpadów niebezpiecznych zawiera strefę pożarową o  $Q_d < 500 \text{ MJ/m}^2$  i nie ma wymogu doprowadzenia drogi pożarowej do tego budynku.

## WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	brak	
----	------	--

Bez uwag.

### Inne ustalenia

Brak

## 16. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

*bez uwag*

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

*Mark Stuce*  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, kontrolowanego)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Kontrolno - Rozpoznawczego

*Mariusz Łyjak*  
kpt. mgr inż. Mariusz Łyjak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska stanowiska służbowego kontrolującego)



**Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Zielonej Górze**  
65-074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5

## **POSTANOWIENIE NR 34/2021**

**KOMENDANTA MIEJSKIEGO**

**PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZIELONEJ GÓRZE**

**z dnia 27 września 2021 r.**

Działając na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 735), w związku z art. 41a ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą o odpadach”, po przeprowadzeniu w dniach 21-24 września 2021 r. czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie składowiska odpadów w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 73 (hala odpadów niebezpiecznych – odpady zakaźne) postanawia się, co następuje:

- §1. Stwierdzam spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach przeciwpożarowych, a także warunków zawartych w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze Nr 27/2021 z dnia 05 sierpnia 2021 r.**
- §2. Obiekty, na terenie których prowadzone jest magazynowanie odpadów powinny być przez cały czas użytkowane zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz z rozwiązaniami przyjętymi w postanowieniu, o którym mowa w §1.**
- §3. Pozostałe rozwiązania zastosowane w obiektach muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczególnych i Polskich Normach.**

### **Uzasadnienie**

Przedmiotem niniejszego postępowania było określenie, czy miejsce magazynowania odpadów zakaźnych zlokalizowane w hali odpadów niebezpiecznych znajdującej się na terenie składowiska odpadów w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 73 spełnia wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a także warunki określone w operacie przeciwpożarowym oraz w

postanowieniu Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze Nr 27/2021 z dnia 05 sierpnia 2021 r.

Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej przedstawiona w operacie przeciwpożarowym oraz wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w hali odpadów niebezpiecznych znajdującej się na terenie składowiska odpadów w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 73 doprowadziły organ do przekonania, że miejsce i sposób magazynowania odpadów zakaźnych spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Jednocześnie nadmieniam, że wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie magazynowania, przetwarzania i wytwarzania odpadów uległy rozszerzeniu przez przepis wykonawczy, tj. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 296) wydane na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy o odpadach.

Zgodnie z postanowieniami 41a ust. 3a ustawy o odpadach, na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.



KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ  
W ZIELONEJ GÓRZE

bryg. inż. Piotr Jankowiecki

Otrzymują:

1. Urząd Marszałkowski  
Województwa Lubuskiego  
ul. Podgórna 7  
65 – 057 Zielona Góra
2. a/a – KM PSP Zielona Góra

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
Dział zagospodarowania Odpadami  
ul. Zjednoczenia 110C  
65 -120 Zielona Góra

MŁ/MŁ