

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE



ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra
☎ 068 322 91 00, fax 068 322 91 84
Bank Zachodni WBK S.A.

NIP:929 011 25 21
REGON:000160821

nr r-ku 69 1090 2532 0000 0006 3614 6102

Zielona Góra, 22.04.2015 r.

Uczestnicy postępowania

Nasz znak DZ – js.261.07.15.2

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym pn.

„Dostawa, dystrybucja paliw płynnych”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze informuje, iż otrzymał od Wykonawcy biorącego udział w ww. postępowaniu pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytania o poniższej treści:

Pytanie:

Nie mamy urządzenia generującego wydruk ilości wydanej paliwa. Nie mamy pompy. Paliwo możemy wydać korzystając ze spustu grawitacyjnego. Czy w ramach przetargu można w ten sposób dostarczać paliwo? Czy wystarczy, że podłączymy nasz wąż zlewowy do Państwa króćca zbiornikowego, czy musimy mieć pistolet taki, jak przy dystrybutorach na stacjach paliw?

Odpowiedź:

Dostawa i nalew do zbiornika typ TYTAN o poj. 5000l odbywać się może jedynie w formie dotychczasowej, tj. wlewanie za pomocą pistoletu nalewowego z cysterny.

Nie można stosować spustu grawitacyjnego.

Wymagany jest wydruk ilości wydanego paliwa do fakturowania łącznie z dowodem PZ.

Niniejsze zapisy należy zastosować składając ofertę, stanowią one integralną część specyfikacji.

DYREKTOR
mgr inż. Wojciech Janke