

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE



Al. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra
☎ 068 322 91 00, fax 068 322 91 84
Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona Góra

NIP:929 011 25 21
REGON:000160821

nr r-ku 69 1090 2532 0000 0006 3614 6102

Zielona Góra 09.03.2010 r.

uczestnicy postępowania

Nasz znak DZ.WS./ 07-075/12/2010

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. "Adaptacja budynku przy ul. Reja na siedzibę organizacji gospodarczych – przebudowa"

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze informuje, iż otrzymał od Wykonawcy biorącego udział w ww. postępowaniu pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione zapytanie:

1. Dotyczy instalacji logicznej, telefonicznej - Jakiej wielkości ma być szafa dystrybucyjna i w co wyposażona. Proszę o wyjaśnienie.		
2. Proszę o wyjaśnienie czy w pomieszczeniu 4.06 jest system Gazex. Moduł alarmowy MD-2.z,detektor gazu DEX i sygnalizator. W przedmiarze elektrycznym nie ma tych urządzeń.		
3. Proszę o wyjaśnienie w kilku elementach rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem.		
	RYSUNKI	PRZEDMIAR
Oprawa A	10	8
Oprawa G	10	1
Oprawa N	10	6
Oprawa H	1	3
Wyłącznik 1 bieg	6	12
Wyłącznik 1 bieg IP44	5	0
Przełącznik świecznikowy	19	26
Przełącznik świecznikowy IP44	7	0
Przycisk bistabilny – światło	26	0
Gniazdo pojedyncze	4	15
Gniazdo pojedyncze IP44	15	0
Gniazdo podwójne	99	84
Gniazdo 2RJ45	28	27
Przycisk oddymiania RT-42	2	1
4. Brak szyny wyrównawczej z bednarki FeZn 25x4 w piwnicy. Proszę o wyjaśnienie.		

Wyjaśnienia

ad.1 Szafa dystrybucyjna wolnostojąca metalowa niewyposażona, przeznaczona do zabudowy 19" elementami pasywnymi i aktywnymi wielkości 600x1163x600mm / np. szafa Krone wersja SK-1 19"/24U /

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE



Al. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra
☎ 068 322 91 00, fax 068 322 91 84
Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona Góra

NIP:929 011 25 21
REGON:000160821

nr r-ku 69 1090 2532 0000 0006 3614 6102

ad.2 W pom. nr 4.06 jest system Gazex z modułem MD.2z

ad.3

- a) oprawę A Fata Morgana, szt. 10, zamiast 8
- b) oprawa G – oprawa kołowa (T8 1x40) szt. 10, zamiast 1
- c) oprawa N z kloszem siatkowym szt. 10, zamiast 6
- d) oprawa ozdobna 5-o ramienna szt. 1, zamiast 3
- e) wyłącznik 1 biegowy szt. 6, zamiast 12
- f) wyłącznik 1 biegowy IP44, szt. 5 dodatkowo
- g) przełącznik świecznikowy, szt. 19, zamiast 26
- h) przełącznik świecznikowy IP 44, 7 szt. dodatkowo
- i) przycisk bistabilny, 26 szt. dodatkowo
- j) gniazdo pojedyncze, szt. 4, zamiast 15
- k) gniazdo pojedyncze IP44, szt. 15 .dodatkowo
- l) gniazdo podwójne, szt. 99., zamiast 84
- m) gniazdo 2RJ45, szt. 28, zamiast 27
- n) przycisk oddymiania Rt -42 szt 2 zamiast 1

ad.4/ W piwnicy jest szyna wyrównawcza z bednarki 20x4mm

Niniejsze stanowi integralną część specyfikacji